

预算评审单位对建筑工程施工图

审查意见的回复

项目名称：开封市滨河路（西环路-羊市桥）街景综合整治工程

专业：建筑

施工图设计文件审查意见	预算评审单位对施工图设计文件审查意见的回复
<p>1、外墙面图纸做法中基层处理部分，“对空鼓、脱落、裂缝位置凿除用 20 厚 1:2 水泥砂浆补平...”是针对所有外墙还是部分楼体外墙？请明确范围？对于抹灰面全部拆除的外墙面如何处理？外饰面涂料与外饰面面砖的墙面处理是否相同？</p> <p>2、外饰面仿古面砖的尺寸？勾缝宽度？</p> <p>3、外墙涂料指的是什么涂料？（丙烯酸？还是乳胶漆？）</p> <p>4、铝合金方管的壁厚？</p> <p>5、钢雨棚二次设计外贴铝板的厚度能否明确？</p> <p>6、图示门招牌有的 GRC 外贴铝板，有的没有贴，是否统一？铝板的厚度？</p> <p>7、窗花的材质？</p>	<p>回复 1：针对所有外墙，此 20 厚水泥砂浆补平只针对现场单体改造时对原饰面铲除后出现墙体基层破损的修补及原单体外墙无任何饰面，但墙体基层有破损的情况，对墙体基层的修补，如墙基开裂等情况。若现场单体墙体基层完好，可直接按照工程做法表中外饰面做法直接进行施工。</p> <p>回复 2：外饰面仿石面砖尺寸为小砖 200X100mm，勾缝宽度 10mm。现场施工时，先试做样板，设计与甲方共同确认后，再大面积施工。</p> <p>回复 3：弹性涂料，丙烯酸。</p> <p>回复 4：1.2mm。</p> <p>回复 5：3mm。</p> <p>回复 6：做法统一，原 GRC 外贴铝板店招换成在墙上安装龙骨，外贴铝单板饰面并做出店招，店招凹凸造型由饰面铝单板一体做出，铝板厚度 3mm。</p> <p>回复 7：3mm 铝单板。</p> <div data-bbox="885 1713 1420 1982"> <p>技术文件图章 回复人：[签字] 审核人：[签字]</p> <p>中国城市建设研究院有限公司 (盖章)</p> <p>证书编号 证书分类 资质等级</p> <p>A111000795 工程设计 甲级</p> <p>A211000792 工程设计 乙级</p> <p>[建]城规编(141019) 城乡规划 甲 级</p> <p>2019年7月1日</p> </div>