



序号	名称	规格参数	单位	数量	备注
1	架空引下线	JKLYJ-10-1×50	米	25	根据杆高选择长度
2	熔断器	20A	只	3	根据变压器容量选配
		熔丝	根	3	
3	普通避雷器	HY5WB-17/50	只	3	
4	架空绝缘线	JKTRYJ-10-1×35	米		根据杆高选择
5	配电变压器	低损耗、全密封、油浸式环保变压器，容量为50kVA	台	1	10.5±2% 2.5%/0.4kV、Dyn11、UK%≤4
6	变压器低压侧出线	JKTRYJ-1-50	米		设计选定
		ZC-YJV-0.6/1-50	米		
		ZC-YJV-0.6/1-4×25	米		
7	低压综合配电箱	悬挂式双杆配电箱	台	1	根据变压器容量选配
8	配电箱《柜》出线		米		可按实际需求选配

河南金正水利工程设计咨询有限公司

核 定			实施方案	阶段
审 查	张云		电 力	部分
校 核	蒋贵明		开封市通许县	
设 计	郭俊伟		2019年水利设施维修养护项目（饮水安全）	
制 图			电气主接线（JZA-1D1-01）	
比 例	如 图			
设计证号	水利行业图 A241019241		图 号	TXXDL—01