



序 号	代号	名称	规格及型号	数量	单位	备注
1	QS1	熔断器式隔离开关	200A	1	个	
2	TA1	电流互感器	计量用 0.2S级	3	只	
3	TA2	电流互感器	测量用 0.5级	3	只	按需求配置
4	SPD	浪涌保护器	T1级	1	套	
5	10F	断路器（带剩余电流动作保护）	100A/3P+N	1	个	选配可视断点型
6	20F~30F	断路器（带剩余电流动作保护）	100A/3P+N	2	个	选配可视断点型
7	BK	配电智能终端	通讯、数据采集、四通一体	1	只	按需求配置

## 河南金正水利工程设计咨询有限公司

核 定			实施方案	阶段
审 查	张云河		电 力	部分
校 核	蒋贵明		开封市通许县 2019年水利设施维修养护项目（饮水安全）	
设 计	邢俊伟			
制 图			低压综合配电箱电气图（JZA-1-D1-15）	
比 例	如 图			
设计证号		水利行业丙级 A241019241	图 号	TXDDL—05