



说明: 1. 外形尺寸为1000x 650x 700;  
2. 低压总进线采用侧开孔。

### 河南金正水利工程设计咨询有限公司

核 定			实施方案	阶段
审 查	张云河		电 力	部分
校 核	蒋贵明		开封市通许县 2019年水利设施维修养护项目（饮水安全）	
设 计	邢俊伟			
制 图				
比 例	如 图		低压综合配电箱布置加工图 （JZA-1-D1-16）	
设计证号		水利行业丙级 A241019241		